

# Egenkontroll brandfarliga varor

Förvaring löst på kundyta	JA	NEJ
Tabellvärdet i detta informationsblad uppfylls (maximalt tillåten mängd)		
Avstånd mellan behållare för brandfarlig vätska och brandfarliga aerosoler till lättantändligt material, t.ex. papper och tyg, är minst 6 meter		
Avståndet från utrymningsväg till större mängd än 100 liter är minst 12 meter		
Behållare för brandfarlig vätska förvaras åtskilt från behållare med brandfarliga aerosoler		
Förvaring i brandavskilt rum	JA	NEJ
Rummet är brandavskilt i lägst brandteknisk klass EI 90, även i dörr och ventilation		
Rummet har självstängande dörr		
Verksamheten tillser att dörren inte ställs upp med kil, snöre etc		
Rummet har tät invallning som rymmer minst 10 % av den förvarande mängden		
Rummet är fritt från brännbart material		
Brandfarliga vätskor och aerosoler samföraras inte		
Det finns förbuds- och varningsanslag uppsatta vid rummets ingång		
Förvaring i brandisolerande skåp	JA	NEJ
Dörrarna är självstängande och tätslutande		
Skåpet har spilluppsamling som motsvarar 10 % av förvarad mängd brandfarlig vätska		
Skåpet uppfyller klass 1		
Behållare för brandfarlig vätska och behållare för brandfarliga aerosoler förvaras inte i samma skåp		
Verksamhet	JA	NEJ
Butiken har tillstånd för hantering av brandfarlig vara (besvaras endast om mängden någon gång överstiger 100 liter brandfarlig vätska, 100 liter brandfarliga aerosoler eller 2 liter annan brandfarlig gas)		
Berörd personal har kunskap om brandfarliga vätskor och aerosoler, t.ex. vet skillnaden på klass 1, 2a, 2b och 3		
Butiken har skriftliga rutiner för hantering av brandfarlig vätska och aerosoler, allt från mottagning till försäljning, som personalen känner till och följer		
Personalen har tillgång till säkerhetsdatablad för all brandfarlig vätska och brandfarliga aerosoler som hanteras i butiken		
Vid förfrågan ska kunderna kunna erbjudas säkerhetsdatablad för all brandfarlig vätska som säljs		

Om ni har svarat nej på någon fråga kan ni behöva göra åtgärder för att hanteringen ska vara säker. Ni är välkomna att kontakta räddningstjänsten för rådgivning.