



Checklista

Utrymningsvägar

Utrymningsvägar ska alltid kunna användas. De ska därför kunna öppnas utan nyckel eller annat redskap. De får inte heller vara blockerade med möbler eller annat material som kan försvåra för personer att utrymma. Generellt sett ska en utrymningsväg vara minst 0,9 m bred. För att veta vilka vägar man ska ta i händelse av brand ska korridorer och dörrar vara tydligt skyltade med vägledande markeringar. Ibland är skyltarna belysta. Då ska skyltarna alltid lysa och de ska vara nödströmsförsörjda eller ha batteribackup i 60 min.

Släckutrustning

Släckutrustning ska finnas tillgängligt för alla. För att man enkelt ska hitta släckutrustningen ska den vara skyltad. Det är också viktigt att den är upphängd på väggen, annars kan den lätt försvinna. Handtaget ska sitta på en höjd av max 1,5 m och behållarens nedersta del ska placeras minst 1 dm över golvet. Vid kontrollen ska man också titta så att manometernålen pekar på grönt (ej kolsyra) och att sprinten finns kvar. Vid tveksamheter ska den externa serviceteknikern kontaktas. Handbrandsläckare får inte heller blockeras, de ska vara enkla att nå.

Brand- och utrymningslarm

Brand- och utrymningslarm ska kontrolleras regelbundet. Om brandlarmsanläggningen inte fungerar som det är tänkt kommer det visas ett fellarm på centralapparaten. Det är viktigt att man åtgärdar eventuella fellarm omgående. För att brandlarmet ska aktiveras finns det detektorer i utrymmena som känner av rök. Detektorerna får inte täckas över på något sätt. Med larmtryckknappar kan man aktivera brandlarmet manuellt. Kontrollera att dessa knappar är hela.

Det ska finnas en person som är utsedd till att göra större kontroller på brandlarmsanläggningen. Personen som ska utföra dessa kontroller kallas anläggningsskötare och ska ha utbildning för detta. Dessa kontroller ska journalföras.

Brandcellsgränser

Brandcellsgränser är till för att förhindra och begränsa brand- och brandgasspridning. Dörrar i brandcellsgränser ska därför alltid vara stängda. Dessa dörrar har oftast en dörrstängare som gör att de stängs automatiskt. Dörrarna får dock stå uppställda med magnet som är kopplad till det automatiska brandlarmet. Då stängs de vid aktiverat brandlarm. Det är viktigt att se till så att dörrarna stänger till ordentligt, man ska inte behöva trycka igen dörren. Det är också viktigt att se till att genomföringar i väggar och tak tätas om de ingår i en brandcellsgräns. Annars sprids brandgaser till andra rum och kan orsaka stora skador som annars hade kunnat undvikas.

Brandrisker

Det kan finnas andra risker som ni behöver observera. Diskutera gärna igenom med personalen vilka risker som finns i er verksamhet och hur ni kan förebygga dessa. Blinkade lysrör är till exempel en risk. Elutrustning ska kontrolleras, det är viktigt att den är hel och har hela sladdar. Man ska inte heller koppla ihop för många apparater på samma uttag då det kan bli överbelastat.

Utomhus är det viktigt att soptunnor eller annat brännbart material inte står intill fasaden. Det är också viktigt att se till så att regler och rutiner följs, till exempel att rökning inte är tillåtet inomhus.

Checklista

Denna checklista är framtagen som hjälp med verksamhetens egenkontroll av brandskyddet på ankomst- och asylboenden samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Dessa punkter bör kollas varje dag.

	Utrymningsvägar	OK	ANM	Åtgärdat datum/av
1.	Dörrar är lätta att öppna			
2.	Dörrar är lätta att nå fram till			
3.	Dörrarna är skyltade som utrymningsvägar			
4.	Belysning av skyltar fungerar			
	Släckutrustning			
5.	Släckutrustning finns och är upphängda på vägg			
6.	Manometernålen pekar på grönt (trycksatta)			
7.	Släckutrustningen är lätt att nå			
8.	Släckutrustningen är skyltade			
	Brand- och utrymningslarm			
9.	Det finns inte några fellarm på brandlarmscentralen			
10.	Detektorer till brandlarmet fungerar			
11.	Manuella tryckknappar är hela			
	Brandcellsgränser			
12.	Dörrstängare fungerar och dörrar är stängda			
13.	Dörrar stänger igen helt (även magnetupphängda)			
	Brandrisker			
14.	Belysningen fungerar, inte några blinkande lysrör			
15.	Ordning och reda, inne och ute			
16.	Containrar/sopkärl står på säkert avstånd från fasad			
17.	El-ledningar är hela och inte överbelastade			
18.	Regler och rutiner följs (rökning m.m.)			